



Łukasiewicz

Instytut Ceramiki

i Materiałów Budowlanych

Center of Glass and Building Materials

Glass Research Group

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, Poland

tel. +48 12 423 67 77, info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl,

www.icimb.pl

TEST CERTIFICATE 2534/ICiMB/KT/23

Subject of testing: Pilkington Optilam™ 9,5 laminated safety glass
with construction:
4mm float glass/1.52mm PVB foil/4mm float glass

Principal Orderer: Pilkington Polska Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24


Type of testing: Verification of security glazing class according to
standard PN-EN 356:2000 "Glass in building Security
glazing Testing and classification of resistance against
manual attack"

Judgement: Pilkington Optilam™ 9,5 laminated security glass
complies with requirements of P4A class of security
glazing according to PN-EN 356:2000

The basic of judgement: Test Report No. 018.W.23.N
dated 26.05.2023 r.

Responsible person for the test :

Lider Grupy Badawczej

Szkoła

dr inż. Magda Kośmal

Krakow, date: 29.05.2023

Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Badawczych i Komerccjalizacji


dr inż. Małgorzata Niziurska
DIRECTOR

