



Rok zał. 1927

**Instytut Mechaniki Precyzyjnej**

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3.  
Tel. +48 22 663 43 14, fax.: + 48 22 560 29 22  
www.imp.edu.pl



AB 035

**LABORATORIUM BADAŃ  
MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIEZAJĄCYCH  
I LEKKICH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  
LB-1**

**Sprawozdanie z badań - wyniki  
Nr LB-1/066/2013.**

Zleceniodawca: **PILKINGTON IGP Sp. z o.o.**  
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz  
Producent: **PILKINGTON IGP Sp. z o.o.**  
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz  
Wyrób: szyby warstwowe  
Oznaczenie: Pilkington Optilam 46 mm BR6S

Wyniki badań:  
**Szyby „Pilkington Optilam 46 mm BR6S”, spełniają wymagania normy PN-EN 1063:2002 dla klasy BR6 „S”.**



Warszawa 4.11.2013 r.

Kierownik laboratorium  
mgr inż. Jerzy Chyła

Sprawozdanie – wyniki zawiera 1 stronę. Sprawozdanie wykonano w 2 egz. Egz. Nr ...  
Wyniki badań przedstawionych w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego wyrobu.  
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego niniejsze sprawozdanie nie może być powielane  
inaczej, jak tylko w całości.