



Łukasiewicz

Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

**Center of Glass and Building Materials
Glass Research Group**

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków, Poland
tel. +48 12 423 67 77, info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl,
www.icimb.pl

TEST CERTIFICATE 2535/ICiMB/KT/23

Subject of testing: Pilkington Optilam™ 8,8 laminated safety glass
with construction:
4mm float glass/0.76mm PVB foil/4mm float glass

Principal Orderer: Pilkington Polska Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24

Type of testing: Verification of security glazing class according to
standard PN-EN 356:2000 "Glass in building Security
glazing Testing and classification of resistance
against manual attack"

Judgement: Pilkington Optilam™ 8,8 laminated security glass
complies with requirements of P2A class of security
glazing according to PN-EN 356:2000

The basic of judgement: Test Report No. 018.W.23.N
dated 26.05.2023 r.

Responsible person for the test :

Lider Grupy Badawczej

Szkló

dr inż. Magda Kosmal

Zastępcza Dyrektora Instytutu
ds. Badawczych i Komerccjalizacji

dr inż. Małgorzata Niziurska

Krakow, date: 29.05.2023

DIRECTOR