



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

tel.: (+48 12) 257 12 00

tel.: (+48 12) 4236777 fax (+48 12) 4235836

www.icimb.pl

e-mail: info2_krakow@icimb.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ 1963/ICiMB/ST/13

Przedmiot badań: *Szko warstwowe Optilam 12 mm
o budowie opisanej w Raporcie z Badania Nr 112.W.13.AK,
wyprodukowane przez firmę Pilkington IGP Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24*

Zleceniodawca: *Pilkington IGP Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24*

Rodzaj badań: *Sprawdzenie klasy odporności szyb na ręczny atak
wg PN-EN 356: 2000 Szko w budownictwie. Szyby ochronne.
Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak*

Orzeczenie lub wynik: *Szko warstwowe Optilam 12 mm
wyprodukowane przez firmę Pilkington IGP Sp. z o.o.
spełnia wymagania dla klasy P6B
szyb ochronnych wg PN-EN 356: 2000*

Podstawa orzeczenia: *Raport z Badania Nr 112.W.13.AK
z dnia 23.08.2013 r.*

Odpowiedzialny za badanie:

KIEROWNIK
Zakładu Technologii Szkoła

mgr inż. Sebastian Sacha

Kraków, dnia 23.08.2013 r.

DYREKTOR ODDZIAŁU

dr inż. Henryk Szelaę

DYREKTOR

Świadectwo ważne do: 23.08.2015 r.